

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 陕西新禾中瑞材料科技有限公司

样品名称： 预埋件

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC250617S543

第 1 页 共 3 页

委托单位：陕西新禾中瑞材料科技有限公司

委托单位地址：陕西省西安市莲湖区西关正街370号开元商住广场2单元2002室

样品名称：预埋件

商标名称：堤利尔

规格型号：/

样品数量：1PCS

制造厂商：/

制造商地址：/

送检日期：2025年06月11日

检测依据：GB/T 2518-2019

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2025年06月17日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250617S543

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
屈服强度	MPa	≥ 195	260	合格
抗拉强度	Mpa	≥ 330	339	合格
断后伸长率	%	≥ 17	17.8	合格
耐中性盐雾实验	级	≥ 3	4	合格
紫外灯老化试验	级	应无起泡、开裂、粉化	符合	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250617S543

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Ami

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房