

邦禾检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检测报告

TEST REPORT

送检企业：德化县伟岸陶瓷有限公司

样品名称：侧把壶

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC250625S366

第 1 页 共 3 页

委托单位：德化县伟岸陶瓷有限公司
委托单位地址：福建省泉州市德化县三班镇上寮工业区丰度陶瓷
样品名称：侧把壶
商标名称：品言
规格型号：/
样品数量：1PCS
制造厂商：/
制造商地址：/
送检日期：2025年06月18日

检测依据：GB 4806.4-2016

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2025年06月25日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC250625S366

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定	
卫生指标	铅	mg/L	≤ 2.0	0.1	合格
	镉	mg/L	≤ 0.30	0.05	合格
	4%乙酸, 40°C, 24h	mg/kg	≤ 60	<0.01	合格

技术
金专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC250625S366

第 3 页 共 3 页

样品照片



邦禾检测有限公司
BONHE

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房