



201819013627



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业：北京凤图文化传播有限公司

样品名称：下压板

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司
GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号：HBC251226S583

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 北京凤图文化传播有限公司

委托单位地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

样品名称 : 下压板

商标名称 : EVALIANTOP

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : 北京凤图文化传播有限公司

制造商地址 : 北京市大兴区春和路39号院1号楼11层21206

送检日期 : 2025年12月22日

检测依据 : GB/T 2518-2019

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2025年12月26日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定。除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



检测报告



201819013627



报告编号: HBC251226S583

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
屈服强度	MPa	≥195	260	合格
抗拉强度	Mpa	≥330	339	合格
断后伸长率	%	≥17	17.8	合格
耐中性盐雾实验	级	≥3	4	合格
紫外灯老化试验	级	应无起泡、开裂、粉化	符合	合格

技术
专用章

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测

检测报告



201819013627



报告编号：HBC251226S583

第3页共3页

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房