

## 检测报告

### TEST REPORT

送检企业：浪潮软件科技有限公司

样品名称：JDG25 钢管

检验类别：委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号：HBC260115S496

第 1 页 共 3 页

委托单位：浪潮软件科技有限公司

委托单位地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园

样品名称：JDG25钢管

商标名称：金兆丰

规格型号：/

样品数量：1PCS

制造厂商：/

制造商地址：/

送检日期：2026年01月09日

检测依据：GB/T 20041.21-2017

检验结论：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳

签发日期：2026年01月15日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房



# 邦禾检测 检测报告



报告编号: HBC260115S496

第 2 页 共 3 页

## 测试结果:

检测项目		标准要求	检测结果	单项判定
外观		冷镀锌钢带, 管体无毛刺、裂纹, 连接处需光滑平整, 适配紧定式螺纹连接	符合	合格
尺寸	表面镀锌层厚度	$\geq 12 \mu\text{m}$	$\geq 12 \mu\text{m}$	合格
	壁厚	1.45~1.75	1.6mm	合格
压力试验		试验之后试样不得出现在无任何附加放大的情况下正常或矫正视力可见的裂痕	试样无裂痕	合格
抗拉强度试验		导管配件与导管连接良好, 试样应不得出现在无任何附加放大的情况下正常或矫正视力可见的裂痕	导管配件与导管连接良好, 试样无裂痕	合格



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260115S496

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房