

检测报告

TEST REPORT

送检企业： 河南么玖供应链有限公司

样品名称： 热镀锌角铁

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO., LTD



本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260129S193

第 1 页 共 3 页

委托单位 : 河南么玖供应链有限公司

委托单位地址 : 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城一号交易广场B-5-382

样品名称 : 热镀锌角铁

商标名称 : 磐溪

规格型号 : /

样品数量 : 1PCS

制造厂商 : /

制造商地址 : /

送检日期 : 2026年01月23日

检测依据 : GB/T 2518-2019

检验结论 : 测试结果均符合标准要求, 详见后页。

报告签发: 陈东阳

签发日期: 2026年01月29日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房



报告编号: HBC260129S193

第 2 页 共 3 页

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
基板与涂层板	/	均可直接压成型为压型钢板使用, 化学成分与力学性能符合规定要求	符合	合格
屈服强度	MPa	≥ 195	240	合格
抗拉强度	Mpa	≥ 330	335	合格
断后伸长率	%	≥ 17	17.3	合格
耐中性盐雾实验	级	≥ 3	3	合格

技术
检测专用章


本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 除非另有说明, 本报告分析结果仅对所送样品负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

地址: 广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号 (办公楼及厂房) 2 栋 101-116 房、216 房

报告编号: HBC260129S193

第 3 页 共 3 页

样品照片



有限公司
Juni

报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房