邦禾检测

201819013627

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4065

检 测 报 告

TEST REPORT

送检企业： 新乡市千弗商贸有限公司

样品名称： 水泥

检验类别： 委托检验

广州邦禾检测技术有限公司

GUANGZHOU BONGHE TESTING TECHNOLOGY CO.,LTD

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

邦禾检测 检 测 报 告

201819013627

报告编号：HBC260407S328

委托单位 ：新乡市千弗商贸有限公司

委托单位地址 ：河南省新乡市新乡县七里营镇大张庄村

样品名称 ：水泥

商标名称 ：出极

规格型号 ：/

样品数量 ：1PCS

制造厂商 ：/

制造商地址 ：/

送检日期 ：2026年03月30日

检测依据 ：GB 175-2023

检验结论 ：测试结果均符合标准要求，详见后页。

报告签发：陈东阳 签发日期：2026 年 04 月 07 日

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房

测试结果：

检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
质量分数	熟料+石膏	mg/kg	≥50 且＜80	75.1	合格
	其它		≥20 且＜50	23.5	合格
助磨剂		%	＜0.5	0.1	合格
凝结时间	初凝	min	≥45	68	合格
	终凝		≤600	550	合格

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

样品照片



报告结束

本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告背面之条款，本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定，除非另有说明，本报告分析结果仅对所送样品负责，未经许可，不得部分复制本报告。

地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 45 号（办公楼及厂房）2 栋 101-116 房、216 房